

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Женжелев Р.В., государственный инспектор Читинского,
Карымского районов по пожарному надзору


(подпись)

Дугаров А.А., государственный инспектор Читинского,
Карымского районов по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«13» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«13» 02 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

1	Основные размеры наружных пожарных лестниц не соответствуют требованиям пожарной безопасности	п. 6.30* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.	15.07.2020 г.	
2	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3.1 Свода правил 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* СП 10.131130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный	15.07.2020 г.	
3	Тип исполнения кабеля автоматической системы пожарной сигнализации, не соответствует норме.	п.13.15.3 п.13.15.7 СП5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты»	15.07.2020 г.	
4	Тип исполнения кабеля системы оповещения управления эвакуацией людей (СОУЭ), не соответствует норме.	п.13.15.3 п.13.15.7 СП5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты»	15.07.2020 г.	
5	Отсутствует проектная документация системы пожарной автоматики.	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390.	15.07.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности

Территориальный отдел надзорной деятельности по Читинскому, Карымскому районам

(наименование территориального органа МЧС России)

Предписание № 4/1/3

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Малышок» с. Засопка

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности по Читинскому, Карымскому районам Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю подполковника внутренней службы Чигидина Игоря Анатольевича № 4

от « 10 » января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 10 » февраля 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 10 » февраля 2020 г.

проведена проверка государственным инспектором Читинского, Карымского районов по пожарному надзору Женжелеевым Романом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышок»

села Засопка, Забайкальский край, Читинский район, с. Засопка,

ул. Центральная, 25

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.