

	дезинфекционными средствами в туалетных подготовительной группы «Смешарики», средней группы «Ромашки», подготовительной группы «Крепыши». Основание: п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13	
11	Обеспечить исправную работу 5-ти конфорок электрической плиты на 6 конфорок. Основание: п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
12	Установить над электроплитами локальную вытяжную систему вентиляции. Основание: п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
13	Оборудовать для мытья кухонной посуды 2-х секционную моечную ванну, оборудовать ванну для ополаскивания посуды гибким шлангом с душевой насадкой. Основание: п.п. 13.6, 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
14	Обеспечить наличие технологического оборудования для измельчения готовой продукции (овошепротирочную машину). Основание: п. 13.1, 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
15	Обеспечить комплектами постельного белья и полотенцами из расчета по три комплекта на одного ребенка и наматрасниками из расчета по 2 комплекта на одного ребенка. Основание: п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021

Ответственность за выполнение мероприятий, определенных настоящим предписанием, возлагается на **МДОУ Детский сад «Малышок» с. Засопка.**

Материалы, подтверждающие факт проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений, представить по пункту № 1 в срок до 01.05.2020, по п.п. №№ 2-15 в срок до 01.09.2021 в Управление (территориальный отдел) Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (указать адрес) для последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд.

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями - в арбитражный суд Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании предписания может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за питанием населения,
условиями обучения и воспитания
(должность лица, уполномоченного
осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор)


(подпись)

Волынкина Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил (а):


(должность)


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

13.02.2020
(дата)

условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний: на основании ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

В целях устранения выявленных нарушений требую провести следующие мероприятия в установленные сроки:

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1	Установить на площадке контейнеры для сбора мусора с закрывающимися крышками, мусор складировать в мешках. Основание: п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.05.2020
2	Установить теневой навес на территории игровой площадки старшей группы. Основание: п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
3	Обеспечить подводкой горячей воды детские умывальные раковины в туалетных групп, одну из 2-х моечных раковин в буфетных групп, раковины для мытья рук в горячем цехе на пищеблоке, подводкой холодной и горячей воды моечную ванну (поддон) для мытья кухонной посуды на пищеблоке. Основание: п. 9.2, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
4	Оборудовать отопительные приборы в спальне 2-ой младшей группы ограждением. Основание: п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
5	Обеспечить конструкции окон в спальне старшей группы «Непоседы», приемных подготовительных групп «Крепыши» и «Смешарики», в приемной средней группы «Ромашки», музыкальном зале, предусматривающие возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. Основание: п.п. 4.15, 8.5, 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
6	Проводить ежегодно ревизию, очистку вентиляционной системы и контроль за эффективностью работы вентиляционной системы. Представить акты выполненных работ. Основание: п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
7	Использовать для внутренней отделки материалы, допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию: стен в приемной и в игровой, полов в спальне подготовительной группы «Смешарики»; стен и полов в приемной средней группы «Ромашки»; полов в игровой старшей группы «Непоседы»; стен в приемной подготовительной группы «Крепыши». Основание: п.п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
8	Обеспечить исправную работу санитарно-технического оборудования в туалетной старшей группы «Непоседы» (восстановить демонтированный унитаз). Основание: п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
9	Установить раковины для мытья рук персонала в умывальных групп «Крепыши», «Непоседы», «Смешарики», «Ромашки». Основание: п.п. 6.16.1, 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 01.09.2021
10	Оборудовать унитазы детскими сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и	До 01.09.2021

контроль за эффективностью работы вентиляционной системы (документы, подтверждающие проведение мероприятий не представлены).

7. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 – для внутренней отделки в части помещений групповых использованы материалы, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, так в подготовительной группе «Смешарики» стены в приемной и одна стена в игровой оклеены бумажными обоями, линолеум в спальне имеет дефекты, разрывы; в средней группе «Ромашки» стены в приемной оклеены бумажными обоями, линолеум имеет дефекты, разрывы; в старшей группе «Непоседы» линолеум имеет дефекты, разрывы; в подготовительной группе «Крепыши» стены в приемной оклеены бумажными обоями.

8. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не обеспечена исправная работа всего санитарно-технического оборудования в туалетной старшей группы «Непоседы» (1 унитаз демонтирован).

9. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 6.16.1, 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не установлены раковины для мытья рук персонала в умывальных группах «Крепыши», «Непоседы», «Смешарики», «Ромашки».

10. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 – унитазы не оборудованы детскими сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами в туалетных подготовительной группы «Смешарики» (нет 2 сиденья), средней группы «Ромашки» (нет 1 сиденья), подготовительной группы «Крепыши» (нет 1 сиденья).

11. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не обеспечена исправная работа электрической плиты на 6 конфорок, так как не работает 5 конфорок из 6-ти.

12. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 – над электроплитой не установлена локальная вытяжная система вентиляции.

13. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 13.6, 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 – в зоне мытья кухонной посуды оборудован поддон для мытья кухонной посуды вместо 2-х секционной моечной ванны, отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды.

14. В нарушение требований ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 13.1, 14.11, 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 – отсутствует технологическое оборудование для измельчения готовой продукции (отсутствует овощепротирочная машина для приготовления картофельного пюре, которое готовится вручную).

15. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не обеспечен каждый ребенок детского сада (всего в детском саду согласно списочного состава 134 ребенка) постельным бельем и полотенцами из расчета по три комплекта и наматрасниками из расчета по 2 комплекта. Так, согласно письменной информации, представленной заведующей детского сада, количество полотенец для рук составило – 180 штук (должно быть 402), полотенце для ног – нет (должно быть 402), наволочек – 300 штук (должно быть 402), простыней – 300 (должно быть 402), пододеяльников – 300 штук (должно быть 402), наматрасников – 173 штуки (должно быть 268).

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также по предотвращению



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)**

Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. (83022) 35-36-13;
факс(83022) 35-36-13; E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, <http://75.rospotrebnadzor.ru>

Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам проверки

от 13.02.2020 г.

№ 28

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малышок» с. Засопка (далее – МДОУ Детский сад «Малышок» с. Засопка), расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Засопка, ул. Центральная, 25,

выявлены нарушения требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ), п.п. 3.9, 3.18, 4.15, 5.1, 5.5, 6.16.1, 6.16.2, 6.19, 8.1, 8.3, 9.2, 9.4, 8.5, 8.6, 13.1, 13.4, 13.6, 13.10, 14.9, 17.14, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), а именно:

1. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не установлен теневой навес на территории игровой площадки старшей группы.

2. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 – на площадке не установлены контейнеры для сбора мусора с закрывающимися крышками, мусор складировается в мешках.

3. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 9.2, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не обеспечены подводкой горячей воды детские умывальные раковины в туалетных группах; одна из 2-х моечных раковин в буфетных группах; раковины для мытья рук в горячем цехе на пищеблоке; подводкой холодной и горячей воды моечная ванна (поддон) для мытья кухонной посуды на пищеблоке.

4. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 – отопительные приборы в спальне 2-ой младшей группы не имеют ограждения.

5. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 4.15, 8.5, 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 – конструкции окон в спальне старшей группы «Непоседы», приемных подготовительных групп «Крепыши» и «Смешарики», в приемной средней группы «Ромашки», музыкальном зале не предусматривают возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, окна деревянные, разошедшиеся, заклеены на зимний период.

6. В нарушение требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не проводятся ежегодно ревизия, очистка вентиляционной системы, а также