

	зажиму здания детского сада.			
2.	Заземляющие проводники имеют последовательное соединение помещение для приготовления пищи, ВРУ щитовой, отсутствуют заземляющие проводники ЦС прачечной, ЦС с автоматическими выключателями, щитах освещения ЦО.	п. 2.7.6; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия по устранению нарушения в соответствии с требованиями правил.	27.03.2020 г.
3.	Отсутствуют заземляющие проводники на водонагревателях в помещениях детского сада, при отсутствии РЕ-защитных проводников в розетках.	п. 2.7.6; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия по устранению нарушения в соответствии с требованиями правил.	27.03.2020 г.

На основании Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии Положением о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить в срок до 27.03.2020 г., в Федеральную службу по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Забайкальское управление.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки)

уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдали (выдал)

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
Лутовин Н.В.
(подпись)

Лутовин Н.В.

.(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Муратова Лариса Петровна, заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышок» с. Засопка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

“ 27 ” января 20 20 г.

(подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, Россия, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;

E-mail: zab@gosnadzor.ru <http://zab.gosnadzor.ru/>

с. Засопка
(место составления акта)

“ 27 ” января 20 20 г.
(дата составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ К АКТУ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 5/07-15-2020**

Л.П. Муратовой

(инициалы и фамилия руководителя)

Мною, старшим государственным инспектором Лутовиным Н.В.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно

распоряжения № РП-351-60-о от 24 января 2020 года Забайкальского управления Ростехнадзора
(наименование, номер и дата документ явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

тематической проверки деятельности Вашей организации Федеральный государственный
энергетический надзор – реестровый номер функции 313853436;

Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в
электроэнергетике – реестровый номер функции 10001285297;

(указать вид деятельности)

в присутствии

Заведующей муниципального дошкольного

образовательного учреждения детский сад «Малышок» с. Засопка Муратовой Л.П.

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	В здании отсутствует главный заземляющий зажим, проводящие части помещения для приготовления пищи,, прачечной, ВРУ, ЩС, ЩО не присоединены к главному заземляющему	п. 2.7.4; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭ ЭП).	Провести мероприятия по устранению нарушения в соответствии с требованиями правил.	27.03.2020 г.